

Итоговый документ публичных слушаний

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы от 09.06.2025 № 36 «О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ - город Рязань (на 2026 год)».

Тема публичных слушаний – обсуждение проекта актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования – городской округ город Рязань (на 2026 год).

Инициатор публичных слушаний - глава администрации города Рязани.

Дата проведения собрания участников публичных слушаний- 25 июня 2025 года.

Время проведения собрания участников публичных слушаний - 18 часов 00 минут.

Место проведения собрания участников публичных слушаний - административное здание по адресу: г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 27, каб. 14.

№ п/п	Сведения о лице, внесшем замечание, предложение	Дата внесения замечания или предложения	Содержание замечания или предложения
1	Рязанский филиал ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»	28.05.2025	1. Турбина с генератором №9 является муниципальной собственностью. На основании этого у ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» отсутствует обязанность и возможность инвестировать в модернизацию данного объекта. Подлежит исключению из состава мероприятий, предполагаемых к реализации на Ново-Рязанской ТЭЦ (Утверждаемая часть, табл.6.1.), №11 (Модернизация турбины с генератором №9 (в части комплекса релейной защиты и автоматики генератора ст.№9), №12 (Замена базового узла паровой турбины типа Т-100-130 ст.№ 9). 2. Установка РОУ 140/16 производительностью 250 Гкал/ч не соответствует требованиям ст. 3 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. №190-ФЗ, а также положениям «Энергетической стратегии РФ до 2050г.» (утв. распоряжением Правительства РФ от 12.04.2025г. №908-р) и приведет к существенному ухудшению технико-экономических показателей станции. На основании изложенного, ООО «Ново - Рязанская ТЭЦ» отказывается от его реализации, и оно должно быть исключено из состава мероприятий, предполагаемых к реализации на Ново-Рязанской ТЭЦ (Утверждаемая часть, табл.6.1.), №14 (Установка РОУ 140/16). 3. В Утверждаемой части, табл.6.1, наименование мероприятия №13 «100% ограничения электрической и тепловой мощности паровой турбины типа Р 50-130 ст.№7» должно быть изменено на «Вывод из эксплуатации паровой турбины типа Р 50- 130 ст.№7» с указанием сроков реализации, принятых администрацией г. Рязани по результатам рассмотрения Уведомления о выводе из эксплуатации источника

			тепловой энергии - паровой турбины Р-50-130 ст.№7 (исх.№1063-01.05 от 29.04.2025г.). 4. Из состава мероприятий в Утверждаемой части, табл.6.1., предполагаемых к реализации на Ново-Рязанской ТЭЦ, подлежат исключению мероприятия №15 (Цистерны хранения серной кислоты), №16 (Оборудование бакового хозяйства химического цеха), №17 (Демонтаж трубопроводов сырой воды), №18 (Трубопроводы сырой воды на химический цех). 5. В Утверждаемой части, раздел 6.4. сроки технического диагностирования для продления индивидуального ресурса паровой турбины ст.№8 изменить с 2028г. на 2026г. 6. В Утверждаемой части, раздел 6.4. предлагается включить дополнительное мероприятие по монтажу РОУ 140/100 №2 и соединительных паропроводов для снятия существующих ограничений по тепловой мощности ТГ-3. Состав мероприятий, предполагаемых к реализации на Ново-Рязанской ТЭЦ, подлежит изменению с учетом приведенных замечаний. Прочие разделы проекта Схемы теплоснабжения городского округа г. Рязани на период до 2034 г. (актуализация на 2026г.) также подлежат корректировке в соответствии с изменениями состава мероприятий, предполагаемых к реализации на Ново-Рязанской ТЭЦ.
2	МУП «РМПТС»	02.06.2025	1. Перспективный топливно-энергетический баланс Ново-Рязанской ТЭЦ. 1.1 В таблице 9.1 (стр.217) актуализация на 2026 год в разделе – отпуск тепловой энергии с коллекторов в тепловые сети РМПТС на 2025 год стоит цифра отличная от принятой ранее - 2119,5 тыс. Гкал, в СТС актуализация на 2025 год принималась цифра в размере 2175,4 тыс. Гкал. 1.2 На 2026 год принята величина в размере 2130,0 тыс. Гкал в то время, как от НРТЭЦ поступало предложение- 2163,812 тыс. Гкал, от РМПТС было предложение – 2139,2 тыс. Гкал. К единому мнению две организации не пришли, необходимо урегулировать объем отпуска тепловой энергии. В таблице 9.4 – «Схема теплоснабжения городского округа Рязани на период до 2034 года (актуализация на 2026 год), стр.223 в строке по НРТЭЦ на 2025год указана цифра - 2119,5 тыс. Гкал, а на 2026 год указана цифра 2154,4 тыс. Гкал. Данные из таблицы 9.1. и 9.4 не совпадают. 2. Перспективный топливно-энергетический баланс Дягилевской ТЭЦ. 2.1. В таблице 9.2 в строке Полезный отпуск тепла потребителям в тепловые сети РМПТС за 2020-2022гг указаны нулевые значения. В таблице 9.4 в строке ДТЭЦ указаны фактические данные покупки тепловой энергии РМПТС от ДТЭЦ за 2020-2022. 2.2. В таблице 9.2 в строке Полезный отпуск тепла потребителям в тепловые сети РМПТС на 2025г указано непонятное количество тепла = 4,4 тыс. Гкал. В то же время, в таблице 9.4 в строке ДТЭЦ указаны правильные значения покупки тепловой энергии для РМПТС от ДТЭЦ согласованные при актуализации Схемы на 2025 год. В таблице 9.2 в строке Полезный отпуск тепла потребителям в тепловые сети РМПТС на 2026г указано количество тепла из предложения АО Квадра (АО «РИР Энерго») = 494,9 тыс. Гкал. В то же время, в таблице 9.4 в строке ДТЭЦ указаны значения покупки тепловой энергии для РМПТС от ДТЭЦ из предложения МУП «РМПТС» = 526,1 тыс. Гкал. Необходимо провести мероприятие по согласованию объемов с участием заинтересованных лиц, организатором данного мероприятия определить Администрацию города Рязани.

			3. Включить мероприятие по строительству двух индивидуальных источников тепла для двух жилых домов по адресу Соборная д.2 и Соборная 4 тепловая нагрузка 0,065 Гкал/час и 0,0441 Гкал соответственно на 2026 год. Стоимость мероприятий составляет: 1 574, 881 тыс. руб. без НДС (Соборная 2) и 1 082,731тыс. руб. без НДС (Соборная 4). 4. Предлагаем скорректировать список бесхозных сетей в связи с его пересмотром.
3	Рязанский филиал ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»	25.06.2025	1) исключение из состава мероприятий, предполагаемых к реализации на Ново- Рязанской ТЭЦ (Утверждаемая часть, табл.6.1.), мероприятия №11 «Модернизация турбины с генератором №9 (в части комплекса релейной защиты и автоматики генератора ст.№9)» и №12 «Замена базового узла паровой турбины типа Т-100-130 ст.№ 9» на основании того, что турбина с генератором №9 является муниципальной собственностью и, как следствие, у ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» отсутствует обязанность и возможность инвестировать в модернизацию данного объекта; 2) в состав мероприятий, предполагаемых к реализации на Ново-Рязанской ТЭЦ (Утверждаемая часть, табл.6.1.), включить мероприятие «Вывод из эксплуатации турбины ст.№9» (с датой реализации мероприятия с 01.04.2028 г.) в связи с отсутствием возможности дальнейшей эксплуатации указанной турбины после исчерпания назначенного ресурса; 3) исключить из состава мероприятий, предполагаемых к реализации на Ново-Рязанской ТЭЦ (Утверждаемая часть, табл.6.1.), мероприятие №14 «Установка РОУ 140/16» на основании того, что данное мероприятие не соответствует требованиям ст.3 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. №190-ФЗ, а также положениям «Энергетической стратегии РФ до 2050 г.» (угв. распоряжением Правительства РФ от 12.04.2025г. №908-р) в части обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения; 4) в составе мероприятий, предполагаемых к реализации на Ново-Рязанской ТЭЦ (Утверждаемая часть, табл. 6.1\), наименование мероприятия №13 «100% ограничения электрической и тепловой мощности паровой турбины типа Р 50-130 ст.№7» изменить на «Вывод из эксплуатации паровой турбины типа Р 50-130 ст.№7» на основании того, что администрацией г. Рязани письмом от 29.05.2025 г. № 06/1/1/1-09/1138 согласован вывод из эксплуатации источника тепловой энергии - паровой турбины Р-50-130 ст.№7; 5) в состав мероприятий, предполагаемых к реализации на Ново-Рязанской ТЭЦ (Утверждаемая часть, табл.6.1.), включить мероприятие «РОУ 140/100 №2» (со сроком реализации мероприятия 2025-2027 г. г.) в связи с тем, что реализация данного мероприятия позволит снять существующие ограничения по установленной тепловой мощности ТГ-3; 6) из состава мероприятий, предполагаемых к реализации на Ново-Рязанской ТЭЦ (Утверждаемая часть, табл.6.1.), исключить мероприятия №15 «Цистерны хранения серной кислоты», №16 «Оборудование бакового хозяйства химического цеха», №17 «Демонтаж трубопроводов сырой воды» и №18 «Трубопроводы сырой воды на химический цех». Прочие разделы проекта Схемы теплоснабжения городского округа г. Рязани на период до 2034 г.

			(актуализация на 2026г.) также подлежат корректировке в соответствии с изменениями состава мероприятий, предполагаемых к реализации на Ново-Рязанской ТЭЦ.
--	--	--	--

Выводы: Направить проект актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования – городской округ город Рязань для утверждения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Председатель публичных слушаний
(заместитель главы администрации города Рязани
администрации города Рязани)

Секретарь публичных слушаний
(консультант сектора тепло и газоснабжения отдела энергоснабжения
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани)

О.А. Самсонов

С.В. Тихомиров